

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Момскому району
678200, Республика Саха (Якутия), Момский район, с.Хонуу, ул. Молодёжная, 26/2, тел. 8 (41150)21015**

**АКТ
проведения профилактического визита
N 37**

1. Дата проведения профилактического визита: 03 сентября 2021 года.
2. Место проведения профилактического визита: Соболахский избирательный участок МБУ «Соболахский дом досуга», расположенного по адресу: РС (Я), Момский район, с. Соболах, ул. Т. Толомона, 27.

(наименование и место нахождения контролируемого лица)

3. Профилактический визит проведен: ВрИО Начальником ОНДиПР по Момскому району, младшим лейтенантом внутренней службы Макаровым Д.И.

(указываются должность и Ф.И.О. должностного лица)

4. Форма проведения профилактического визита: на месте нахождения объекта контроля

(указывается форма взаимодействия: «на месте нахождения объекта контроля», «конференц-связь», «аудио или видеосвязь»).

5. Содержание профилактического визита: Доведены требования пожарной безопасности при размещении избирательного участка в спортивном зале, содержание эвакуационных выходов, размещение первичных средств пожаротушения и организация контроля за соблюдением противопожарного режима в период проведения Единого дня голосования.

ВрИО Начальника ОНДиПР по Момскому району
младший лейтенант внутренней службы Макаров Д.И.

«3» 09 2021г.



Акт проведения профилактического визита получил глава МО "СН" Таразмен А.А.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица)

«3» 09 2021г.

(подпись)

17. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

18. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором.

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

Сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны. Поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.

При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.

Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением загораний, проведением тренировочных занятий.

С инструкцией ознакомлен:

Директор Смирнов Г.Г. Степанова / « 1 » октября 2021

Художественный

руководитель Смирнов / С.Е. Леонтьева / « 1 » октября 2021

Техработник Гореева / П.Н. Гореева / « 1 » октября 2021